

**ÖSSZESÍTŐ VIZSGÁLATI JELENTÉS**  
**ELŐREGYÁRTOTT BETON BURKOLÓLAPOK /EN 1339:2003/**  
**alkalmassági vizsgálatáról**  
**(első típusvizsgálat)**

A gyártó A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRt. megbízásából Intézetünk Aszfalt-, Beton-, és Geotechnika Laboratóriuma elvégezte a „mederlap 600x400x100 mm” megnevezésű előregyártott beton burkolólapok MSZ EN 1339:2003 szabvány szerinti első típusvizsgálatát.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gyártó:                 | A BETON VIACOLOR TÉRKŐ ZRT.<br>Székesfehérvár 1. üzem |
| A minták KTI laborszám: | 2667-2688 /2010                                       |

Az eljárás során elvégzett vizsgálatok:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| vizuális szempontok ellenőrzése | EN 1339:2003 5.4. pont                   |
| kopásállóság                    | MSZ 18 291-1:1981 (EN 1339:2003 H mell.) |
| vízfelvétel                     | EN 1339:2003 E mell.                     |
| fagyállóság                     | EN 1339:2003 D mell.                     |
| hajlítószilárdság               | EN 1339:2003 F mell.                     |


Az első típusvizsgálat részletes eredményeit a **KTI Nonprofit Kft. 90/2010/2** azonosító számú Vizsgálati jelentése tartalmazza.

A vizsgálati eredmények alapján a termékek osztályba sorolása:

| Vizsgálat            | Osztály | Jelölés |
|----------------------|---------|---------|
| Kopásállóság         | 4       | I       |
| Fagy-, és só állóság | 3       | D       |
| Vízfelvétel          | 2       | B       |
| Hajlítószilárdság    | 45      | 4       |
| Törőteher            | 250     | 25      |

A vizsgált termék (beton burkolólap) **megfelel** az EN 1339:2003 szabvány követelményeinek.

Budapest, 2010. július 7.

  
**Skokán Gábor**  
laboratórium vezető h.

KTI Közlekedéstudományi Intézet  
Nonprofit Kft.  
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.  
25.

  
**Ézsiás László**  
laboratóriumvezető