

**ÖSSZESÍTŐ VIZSGÁLATI JELENTÉS**  
**ELŐREGYÁRTOTT BETON SZEGÉLYELEMÉK /EN 1340:2003/**  
**alkalmassági vizsgálatáról**  
**(első típusvizsgálat)**

A gyártó A BETON VIACOLOR-TÉRKŐ ZRt. megbízásából Intézetünk Aszfalt-, Beton-, és Geotechnika Laboratóriuma elvégezte az „előregyártott beton szegélyelem család” MSZ EN 1340:2003 szabvány szerinti első típusvizsgálatát.

Gyártó:	A BETON VIACOLOR-TÉRKŐ ZRt. 7634 Pécs, Nagy-Berki út 3.
A minták KTI laborszám:	2689-2700, 4184-4193

Az eljárás során elvégzett vizsgálatok:

vizuális szempontok ellenőrzése	EN 1340:2003 5.4. pont (J melléklet)
felületképző réteg vastagsága	EN 1340:2003 C mell.
kopásállóság	MSZ 18 291-1:1981 (EN 1340:2003 H mell.)
vízfelvétel	EN 1340:2003 E mell.
fagyállóság	EN 1340:2003 D mell.
hajlítószilárdság	EN 1340:2003 F mell.

Az első típusvizsgálat részletes eredményeit a **KTI Nonprofit Kft. 90/2010/1** azonosító számú Vizsgálati jelentése tartalmazza.

A vizsgálati eredmények alapján a termékek osztályba sorolása:

Vizsgálat	Osztály	Jelölés
Kopásállóság	4	I
Fagy-,és só állóság	3	D
Vízfelvétel	2	B
Hajlítószilárdság	3	U

A vizsgált előregyártott beton szegélyelemek termékcsalád **megfelel** az EN 1340:2003 szabvány követelményeinek.

Budapest, 2010. augusztus 31.

  
**Skokán Gábor**  
laboratórium vezető h.

KTI Közlekedéstudományi Intézet  
Nonprofit Kft.  
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.  
25.

  
**Ézsiás László**  
laboratórium vezető