

ÖSSZESÍTŐ VIZSGÁLATI JELENTÉS
ELŐREGYÁRTOTT BETON ÚTBURKOLÓ ELEMÉK /EN 1338:2003/
alkalmassági vizsgálatáról
(első típusvizsgálat)

A gyártó A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRt. megbízásából Intézetünk Aszfalt-, Beton-, és Geotechnika Laboratóriuma elvégezte a „beton burkoló kövek” megnevezésű előregyártott beton útburkoló elemcsalád első típusvizsgálatát.

Gyártó:	A BETON VIACOLOR TÉRKŐ ZRT.
A minták KTI laborszámok:	2701-2725; 2726-2750; 4164-4173; 4174-4183; 4265-4280 /2010

Az eljárás során elvégzett vizsgálatok:

vizuális szempontok ellenőrzése	EN 1338:2003 5.4. pont
felületképző réteg vastagsága	EN 1338:2003 C mell.
kopásállóság	MSZ 18291-1:1981 (EN 1338:2003 H mell.)
vízfelvétel	EN 1338:2003 E mell.
fagyállóság	EN 1338:2003 D mell.
hasítószilárdság	EN 1338:2003 F mell.

Az első típusvizsgálat részletes eredményeit a **KTI Nonprofit Kft. 90/2010/4** azonosító számú Vizsgálati jelentése tartalmazza.

A vizsgálati eredmények alapján a termékek osztályba sorolása:

Vizsgálat	Osztály	Jelölés
Kopásállóság	4	I
Fagy-, és sóállóság	3	D
Vízfelvétel	2	B

A vizsgált termék (beton útburkoló elem termékcsalád) **megfelel** az EN 1338:2003 szabvány követelményeinek.

Budapest, 2010. augusztus 10.


Ézsias László

laboratórium vezető

KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
25.


Skokán Gábor

laboratórium vezető h.