

H-1116. Budapest, Temesvár u. 11-15.  
Tel: +36-1-204-7983  
Fax: +36-1-204-7979  
E-mail: kti.uthid.labor@kti.hu

**Út- és Hídügyi Tagozat**  
**Aszfalt-, Beton- és Geotechnika**  
**Laboratórium**



A NAT által 1-1151/2006 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

A jelentés száma: 90/2010/3/B

**ÖSSZESÍTŐ VIZSGÁLATI JELENTÉS**  
**ELŐREGYÁRTOTT BETON ZSALUELEMEK /MSZ EN 1771-3:2003/A1:2005/**  
**alkalmassági vizsgálatáról**  
**(első típusvizsgálat)**

A gyártó A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRt. megbízásából Intézetünk Aszfalt-, Beton-, és Geotechnika Laboratóriuma elvégezte az „előregyártott beton zsaluelemek” MSZ EN 1771-3:2003/A1:2005 szabvány szerinti első típusvizsgálatát.

Gyártó:	A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRt. 7634 Pécs, Nagy-Berki út 3.
A minták KTI laborszám:	2677-2688 /2010

Az eljárás során elvégzett vizsgálatok:

méretek és alak ellenőrzése	MSZ EN 772-16:2006
testsűrűség	MSZ EN 772-13:2000
mechanikai szilárdság	MSZ EN 772-1: 2000
kapilláris vízfelvétel	MSZ EN 772-11:2006

Az első típusvizsgálat részletes eredményeit a **KTI Nonprofit Kft. 90/2010/3** azonosító számú Vizsgálati jelentése tartalmazza.

A vizsgált termékek **megfelelnek** az MSZ EN 1771-3:2003/A1:2005 szabvány követelményeinek.

Budapest, 2010. szeptember 3.

  
**Skokán Gábor**

laboratórium vezető h.

KTI Közlekedéstudományi Intézet  
Nonprofit Kft.  
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.  
25.

  
**Ézsiás László**

laboratórium vezető